



CONSILIUL JUDEȚEAN OLT

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Slatina, str. Drăgănești nr. 7, jud Olt, tel: 0372-713562, 563, 564, 565; 0349-408182, fax: 0249/412692
e-mail dgpdcot@rdsmail.ro
www.dgaspc-olt.ro

operator de date cu caracter personal nr. 5707

Nr. 37/10 /SAPCSS/ 1905 2017

ANUNT PUBLICITAR

Denumire oficiala: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Adresa: Slatina, str. Draganesti, nr. 7, cod postal 230119, tel: +40 372713562, fax: +40 249412692, ,cod fiscal 9746625

Anunta public:

1.Tip anunt: Cumparari directe

2.Denumire contract: contract achizitie : „CENTRALE TERMICE, INSTALARE SI SERVICII AUXILIARE (proiectare si executie ,acorduri,avize,autorizatii racordare,montare si accesorii necesare).

3. Cod CPV:

39715000-7 - Dispozitive de încălzire a apei și încălzire centrală; echipament pentru instalații de apă și canalizare;

38431100-6 - Detectoare de gaz;

45333000-0 – lucrari de instalare gaz;

71321200-6 - Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire.

4.Valoarea estimată fără TVA (*numai în cifre*): **126,050,42 lei fara TVA** **Monedă: RON**

5. Descriere contract: Achizitie de : „CENTRALE TERMICE, INSTALARE SI SERVICII AUXILIARE (proiectare si executie ,acorduri,avize,autorizatii racordare,montare si accesorii necesare) „pentru urmatoarele locatii conform caietului de sarcini:

a) **Case de tip familial - C.T.F „ Sf. Elena”:** - 5 bucati

1)str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc. A,etj.1, ap. 1

2)str.Carpați- Caraiman,nr.1, bl. D6, sc. C, etj. 3, ap.11

3)str.Cuza-Vodă nr. 115

4)str. Cezar Boliac nr. 86

5)str. Carpați, nr. 52bis

b) **Complex servicii „ Sf. Elena”**, str.C.A.Rosetti,, nr.21,(cladire P+1),- 2 bucati

c) **Complex servicii persoane adulte –C.S.P.A**,str.Bibescu Vodă,nr.40A),- 1 bucata

1. clădire P+4 ,corp A

2. clădire P+1, corp B.

6. Conditii contract:

- DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE:Durata în zile: - 90 de zile de la data incheierii acestuia conform caietului de sarcini
- AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI - nu ■
- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante:
- BUGET LOCAL

7. Criterii adjudecare: CEL MAI MIC PREȚ /TOTAL OFERTA/LOT

8. Termen limita primire oferte: 29.05.2017 - ora 12,00

9. Data trimiteri spre publicare a anuntului: 19.05.2019

10. Informatii suplimentare:

- Documentația de atribuire se poate accesa si descarca de pe site-ul: <http://www.dgaspc-olt.ro/dgaspc-olt/informatii-utile/licitatie>
- Adresa la care trebuie transmise ofertele: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, str. Drăgănești, nr. 7 Slatina, jud. Olt.
- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: romana.

- Data, ora și locul deschiderii ofertelor: **29.05.2017, ora 12⁰⁰**, sediul DGASPC Olt, Slatina, str. Drăgănești, nr. 7
- Ofertele depuse de ofertanti trebuie sa cuprinda:
 - **propunere tehnica** conform cerintelor minimale din caietul de sarcini
 - **propunere financiara:**

Ofertantul va prezenta propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica ,astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire(Caietul de sarcini) respectiv pentru urmatoare achizitii:

- **centrala termica CSPA Corabia - 1 bucata (LOT 1)**
- **centrala termica CTF SF.Elena Corabia – 2 bucati (LOT 2)**
- **centrala termica CTF SF.Elena Corabia – 2 bucati (LOT 3)**
- **centrala termica CTF SF.Elena Corabia – 1 bucata (LOT 4)**
- **centrala termica CS Elena Corabia – 2 bucati (LOT 5)**
- Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări în vederea depunerii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri.
- Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0372/713562, Serviciul Achiziții Publice si Contractare Servicii Sociale.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ILIE ALEXIE



DIRECTOR GENERAL
RADU ROMOSCA



Șef Serviciu Achiziții Publice
si Contractare Servicii Sociale
Dumitru Iosim



D.G.A.S.P.C. OLT

Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și
sănătate în muncă, apărare împotriva
incendiilor, protecția mediului, administrativ și
aprovizionare

Nr. 36680 / 16.05.2017

SE APROBA,
Director General
Rădita Piroșca

**CAIET DE SARCINI**

pentru atribuirea contractului de achiziție de centrale termice,
instalare și servicii auxiliare (proiectare și execuție instalație utilizare gaze naturale, acorduri, avize,
autorizații racordare, montare și accesorii necesare)

Obiectul achiziției este:

„ Achiziția de centrale termice, instalare și servicii auxiliare (proiectare și execuție instalație utilizare gaze naturale, acorduri, avize, autorizații racordare, montare și accesorii necesare) la centrele D.G.A.S.P.C. Olt aflate în orașul Corabia”, după cum urmează:

- a) **Case de tip familial - C.T.F „ Sf. Elena”:**
 - 1) str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc. A, etj.1, ap. 1
 - 2) str.Carpați- Caraiman, nr.1, bl. D6, sc. C, etj. 3, ap.11
 - 3) str.Cuza-Vodă nr. 115
 - 4) str. Cezar Boliac nr. 86
 - 5) str. Carpați, nr. 52bis
- b) **Complex servicii „ Sf. Elena”, str.C.A.Rosetti,, nr.21,(cladire P+1),**
- c) **Complex servicii persoane adulte – C.S.P.A, str. Bibescu Vodă, nr. 40A**
 - 1. clădire P+4 ,corp A
 - 2. clădire P+1, corp B.

A.PREAMBUL

A.1. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

A.2. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului Caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune ofertarea unor cantități corecte și asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

B. NATURA, CANTITATEA ȘI DESCRIEREA PRODUSELOR/ SPECIFICAȚII TEHNICE

B.1. Operațiile necesare executării proiectării și execuției instalației de alimentare cu gaze naturale sunt următoarele:

- proiectarea instalației de utilizare gaze naturale (de către societate autorizată de ANRE conform Legii 123/2012 și verificată MLPTL),
- obținerea, în numele beneficiarului, a tuturor avizelor și autorizațiilor necesare execuției instalației,
- execuția instalației conform atașamentului și a proiectului (de către societate autorizată ANRE conform Legii 123/2012).

Realizarea lucrărilor

Traseul exterior se va realiza îngropat unde este cazul. Se vor prevedea toate lucrările necesare pentru execuția instalației, inclusiv executarea legăturilor la contorul de gaze aflat la limita de proprietate.

Traseul interior al instalației de utilizare gaze naturale va fi rectiliniu, aerian, urmând pe cât posibil pereții, grinzile, stâlpii clădirii; la trecerea prin pereți, conductele se montează în tuburi de protecție care depășesc fața finită a pereților cu 10 mm și care sunt fixate cu mortar de var și ciment conform normativul N.T.P.E.E. -2008.

Teava, armăturile și fittingurile ce se vor folosi la execuție sunt confecționate din materiale ce respectă prevederile normelor tehnice aprobate de ANRE. Toate sudurile se vor realiza folosind material standardizate/conforme.

Fixarea conductelor aparente pe pereți se va face cu brățări.

Îmbinarea conductelor se realizează prin sudare. Sudura se efectuează de către sudori autorizați pe baza prevederilor I.S.C.I.R. - CR/1-2003 și CR/3 -2003.

Se vor monta robinete de secționare și electrovalva, unde se impune.

- Se vor achiziționa și monta centrale termice, detectoare de gaze în bucătărie și câte un detector de gaze în camera centralei termice, cu alimentare la prize.

În camera centralei termice și în bucătărie se vor efectua aerisirile necesare în perete și în ușă (execuție priză de aer, execuție grilă de ventilație).

- Se va vopsi instalația cu vopsea culoare galben.

Proiectantul poate dispune o altă tehnologie de execuție a lucrărilor, dacă este prevăzută cel puțin realizarea lucrărilor cerute, și, se încadrează în valoarea estimată pentru execuție și proiectare.

B.2. Faza de proiectare va conține:

Proiectarea instalației de utilizare gaze naturale;

Verificarea MLPTL a documentației tehnice;

Avizarea documentației tehnice.

Proiectantul va avea în vedere la elaborarea proiectului să întocmească un proiect care să poată fi implementat, fără a se solicita cantități de lucrări suplimentare și care să respecte condițiile impuse de normativele de specialitate la data prezentei achiziții.

B.3. Punerea în funcțiune

Înainte de punerea în funcțiune, conductele din instalația de utilizare se vor supune la verificări de presiune după cum urmează:

- a) proba de rezistență la 1 bar timp de 1 oră;
- b) proba de etanșitate la 0,2 bar timp de 24 ore.

Înainte de efectuarea verificărilor de presiune se face curățarea conductelor de impurități prin suflare cu aer și se efectuează încercări preliminare în aceleași condiții cu cele de recepție.

Toate încercările se vor face cu aer. Încercările de rezistență și de etanșitate se vor face după egalizarea temperaturii aerului din conductă și a aerului din mediul înconjurător.

Durata de încercare și durata de egalizare a temperaturilor vor fi cele prevăzute în tabelul 14 din Normativul pentru proiectarea și executarea rețelelor și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

În timpul încercărilor nu se admit pierderi de presiune. Verificările se vor face de preferință cu manometre înregistrate, iar în lipsa acestora cu manometre indicatoare. După terminarea încercărilor evacuarea aerului se va face pe la capătul opus celui de umplere.

Începerea lucrărilor de către constructor se va face numai după verificarea proiectului tehnic de către verificatorul de proiect autorizat MDRT.

B4. Recepția tehnică a instalației de utilizare gaze naturale.

După executarea lucrărilor se va realiza recepția acesteia.

Comisia de recepție va fi compusă din : responsabilul tehnic cu execuția, sudori autorizați și beneficiar.

Executantul va solicita distribuitorului de gaze efectuarea punerii în funcțiune și montarea contorului.

Executantul va preda un exemplar din cartea tehnică beneficiarului, respectiv D.G.A.S.P.C. Olt, urmând ca o copie să fie predată centrului de către responsabilul serviciului .

Este interzisă utilizarea conductelor de gaze natural pentru orice alte scopuri, cum ar fi:

- Legarea la pământ a altor instalații;
- Realizarea prizelor de protecție electrică;
- Susținerea cablurilor și/sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune și curent;
- Agățarea sau rezemarea unor obiecte.

Este interzisă mascarea sau acoperirea conductelor, fittingurilor și robinetilor de instalații de gaze naturale.

Toate caracteristicile și/sau denumirile produselor se vor considera caracteristici minimale cu specificația că pot fi înlocuite cu produse similare ale căror caracteristici sunt cel puțin egale cu ale celor cerute.

Oferta de preț va cuprinde totalitatea costurilor necesare operațiilor și anume: material, manoperă, transport, în cazul deșeurilor evacuate inclusiv taxa de groapă, indirect, profit, etc, inclusiv fittingurile și armăturile pentru consumatorii finali.

B.5. Durata de execuție: 90 de zile lucrătoare de la predarea ordinului de începere al lucrărilor.

B.6. Termen de garanție a lucrării: 24 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor. Cuantumul garanției de bună execuție va fi conform legii.

B.7. Valoarea estimată este de 150.000 lei cu TVA, din care:

- 1) centrală termică CTF Sf. Elena Corabia, 2 bucăți , la o valoare de 10.000,00 lei/bucată;
- 2) centrală termică CTF Sf. Elena Corabia, 2 bucăți , la o valoare de 12.000,00 lei/bucată;
- 3) centrală termică CTF Sf. Elena Corabia, 1 bucată , la o valoare de 15.000,00 lei/bucată;
- 4) centrală termică CS Sf. Elena Corabia, 2 bucăți , la o valoare de 28.000,00 lei/bucată;
- 5) centrală termică CSPA Corabia, 1 bucată , la o valoare de 35.000,00 lei/bucată;

C.CONDIȚII DE ÎNDEPLINIT DE CĂTRE OFERTANTUL CĂȘTIGĂTOR

Proiectantul va avea în vedere respectarea nediscriminării în activitățile propuse a condiționalităților pe criterii de gen, sex, vârstă, religie, dizabilități, respectarea normelor de protecția muncii și respectarea normelor de protecția mediului.

Se atașază Lista de cantități.

NOTA 1: Înainte de achiziționarea materialelor, executantul va prezenta beneficiarului eșantioane din materialele ce se vor folosi, punerea lor în practică se va face numai cu acordul beneficiarului.

NOTA 2: Operatorul economic trebuie să fie autorizat ANRE pentru domeniul gaze naturale, conform Ordin ANRE nr.98/2015.

Toate lucrările se vor executa cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE-2008), a Legii 10/1995 privind Calitatea în Construcții și HGR 273/1994 privind Regulamentul de Recepție a Lucrărilor de Construcții și Instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

NOTA 3: Prestatorul are obligația să remedieze, pe cheltuiala sa, orice defecțiune apărută în perioada de garanție și care nu se datorează unui act de vandalism.

D. Vizitarea amplasamentului se poate face în orice zi lucrătoare, până în cea de-a 3-a zi de dinaintea depunerii ofertelor.

Șef serviciu
Olteanu Lucică



Întocmit
Andronache Florea



Anexa cu locații centre CORABIA

Nr. crt	Denumire centru	Adresa	Lucrare	Obs.
1	C.T.F „Sf. Elena”	str.Tudor Vladimirescu, bl. 1, sc. A, etj.1, ap. 1	<ul style="list-style-type: none"> ● achiziționare centrală termică 24 kw; ● proiectare, acorduri, avize, autorizații, racordare, montare și accesoriile necesare 	
2		str.Carpați-Caraiman,nr.1, bl. D6, sc. C, etj. 3, ap.11	<ul style="list-style-type: none"> ● achiziționare centrală termică 24 kw; ● proiectare, acorduri, avize, autorizații, racordare, montare și accesoriile necesare 	
3		str.Cuza-Vodă, nr. 115	<ul style="list-style-type: none"> ● achiziționare centrală termică 24 kw; ● proiectare, acorduri, avize, autorizații, racordare, montare și accesoriile necesare 	
4		str. Cezar Boliac, nr. 86	<ul style="list-style-type: none"> ● achiziționare centrală termică 24 kw; ● proiectare, acorduri, avize, autorizații, racordare, montare și accesoriile necesare 	
5		str. Carpați, nr. 52bis	<ul style="list-style-type: none"> ● achiziționare centrală termică 35 kw; ● proiectare, acorduri, avize, autorizații, racordare, montare și accesoriile necesare 	
6	Complex servicii „Sf. Elena”	str.C.A.Rosetti, nr.21	<ul style="list-style-type: none"> ● achiziționare 2 bucăți centrale termice de 45 kw; ● acumulator apa caldă menajeră 1000 L; ● proiectare, acorduri, avize, autorizații, racordare, montare și accesoriile necesare 	cladire P+1
7	Complex servicii persoane adulte – C.S.P.A	str. Bibescu Vodă, nr. 40A	<ul style="list-style-type: none"> ● schimbarea arzătorului; ● acumulator apa caldă menajera 1000 L; ● proiectare, acorduri, avize, autorizații, racordare, montare și accesoriile necesare 	-cladire P+4 corp A -cladire P+1 corp B